

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 MARCA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Dane ewidencyjne:

- 1.1. Budowa: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łądek
- 1.2. Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku
- 1.3. Adres budowy: Łądek dz. nr 329

2. Podstawa opracowania:

- 2.1. Zlecenie inwestora.
- 2.2. Warunki techniczne
- 2.3. Obowiązujące normy i przepisy.

3. Przedmiot inwestycji:

Zamierzenie budowlane dotyczy:
Rozbudowa sieci wodociągowej, wykonanej z rur PCV 90x4,3 o łącznej długość wynosi 171,35 m zakończona hydrantem nadziemnym DN 80 poprzedzonym zasuwą DN 80

4. Istniejący stan zagospodarowania działki:

Działka 329 droga gminna. Uzbrojenie: sieć wodociągowa sieć kanalizacji sanitarnej, przewody telekomunikacyjne, przewody elektroenergetyczne, Ogrodzone niektóre działki przyległe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu działek:

Rozbudowana sieć wodociągowa, w drodze z rur PCV 90x4,3 włączyć w istniejącą sieć w węźle W1 oraz prowadzić wg Planu Zagospodarowania, na głębokościach zgodnych profilami podłużnymi.

C

C

6. Informacja dotycząca o wpisie do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

Działki, na której projektowane jest przedsięwzięcie nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. Informacja dotycząca terenów górniczych

Działki, na której projektowane jest przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach górniczych

8. Zagrożenia dla środowiska otoczenia:

Projektowana sieć wodociągowa nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie ma konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

9. Ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego:

Ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. Po robotach budowlanych teren zostanie przywrócone do stanu pierwotnego

10. Ukształtowanie zieleni adaptacja lub likwidacja istniejącego zadrzewienia:

W obrębie przedsięwzięcia nie znajdują się drzewa kolidujące z przebiegiem sieci wodociągowej. Układ zieleni pozostanie bez zmian w przypadku jej uszkodzenia podczas robót budowlanych zostanie odtworzona.

11. Obszar oddziaływania inwestycji:

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki nr 329 w obrębie Łądek. Określenia obszaru dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), Warunkami Technicznymi na rozbudowę sieci wodociągowej.

Opracował:

inż. Przemysław Żurawicki
upr. bud. nr KU/10070/PWOS/09
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

C

C