



## GMINA ŁĄDEK

ul. Rynek 26, 62-406 Łądek  
<http://www.ladek.biuletyn.net/>

tel./fax./63/ 276 35 12  
e-mail: [gmina@gminaladek.pl](mailto:gmina@gminaladek.pl)

GMINA ŁĄDEK  
ul. Rynek 26, 62-406 Łądek  
tel. 63 276 35 12 fax (63) 276 38 69  
NIP 667-169-77-41  
REGON 311019361

Łądek, dnia 25.10.2017

Przedsiębiorstwo  
Projektowo –Budowlane  
Eska –Projekt  
ul. Katowicka 11/U28  
61-131 Poznań

W odpowiedzi na zapytania dotyczące złożonej dokumentacji projektowej ul. Wąskiej w Ciężeniu, poniżej przesyłam uzgodnienia:

1. Pytanie: Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy ul. Wąska jest drogą wewnętrzną. Pytanie czy organizację ruchu zatwierdza Gmina czy Starostwo. I czy istniejące skrzyżowanie ul. Wąskiej z drogą prowadzącą do ul. Zielonej jest również skrzyżowaniem dróg wewnętrznych czy publicznych.

Odpowiedź: Należy uzgodnić projekt organizacji ruchu ze Starostwem Powiatowym w Słupcy.

2. Wprowadzono ruch jednokierunkowy w związku z ograniczoną widocznością przy włączaniu się do ul. Wolności. Istniejące budynki, ogrodzenia, droga woj. w łuku - brak trójkątów widoczności.

Odpowiedź: Wyrażam zgodę.

3. Zaprojektowano drogę z jednostronnym krawężnikiem by w przyszłości móc wybudować chodnik o szerokości 1,5m. Przy przebudowie drogi dopuszcza się wykonanie chodnika o szerokości 1,5m. Przy nowo budowanej drodze szerokość chodnika musi wynosić min. 2,0m.

Odpowiedź: Wyrażam zgodę.

4. Proszę sprawdzić czy istnieje możliwość wycinki 4 drzew które zaznaczyliśmy na planie - będą one w skrajni drogi co stwarzać będzie niebezpieczeństwo. Formalnie opisalibyśmy w projekcie że wycinka drzew wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego - które przeprowadzi gmina. Wycinkę przewidzielibyśmy natomiast w kosztorysie.

Odpowiedź: Kwestie formalne zostaną przekazane na stanowisko prowadzące sprawy wycinki drzew.

5. Wodę opadową przewidujemy odprowadzić powierzchniowo na pobocze gruntowe. Lokalnie zachodzi potrzeba podcięcia skarpy na wysokości cmentarza. W tym miejscu woda będzie miała ograniczony odpływ. Ponadto nie zawsze skarpe da się podciąć ze względu na istniejące drzewa.

Odpowiedź: Wyrażam zgodę na podcięcie skarpy.