



**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 : Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Lądek, 29.03.2019

Zamawiający  
Gmina Lądek  
Ul. Rynek 26  
62-406 Lądek

IZ.271.2.2019

**Do wszystkich Wykonawców postępowania**

**Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o szyb windowy wraz z przebudową budynku” w ramach zadania pn.: Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK”**

W odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Lądek, informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

*Jaka jest planowana moc instalacji fotowoltaicznej?*

Odpowiedź Zamawiającego:

**Jak wynika z części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3:**

**Zakres robót do realizacji w ramach rozbudowy budynku gminnego ośrodka kultury o szyb windowy wraz z przebudową budynku obejmuje między innymi:**

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dostawy i montażu projektowanej kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Ośrodka Kultury (typ instalacji multikrystaliczna o mocy 5,13 kWp o nominalnej mocy panelu 285 Wp i liczbie paneli 18 szt.)
- Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót za wyjątkiem instalacji fotowoltaicznej.

**Jak wynika z powyższego planowana moc instalacji to 5,13 kWp przy liczbie paneli 18 oraz nominalnej mocy panelu 285 Wp, co zostało jednoznacznie wskazane w SIWZ.**

Z poważaniem

Z up. Wójtka  
  
Renata Tkaczyk  
Sekretarz Gminy