



Poznań, dnia 8 grudnia 2017 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.364.2.2017

POSTANOWIENIE Nr 364-1/2017

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczącą utworzenia lokalu przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Łądku, ul. Pyzderska 31”, sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Przemysława Pytel oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Lecha Janiaka, z określonymi w pkt. 5.3 następującym wskazaniem:

1. wydajność sieci wodociągowej wynosząca 10 dm³/s,
po uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zastępczych, wskazanych w pkt. 6 „Ekspertyzy technicznej ...”:

- I. wyposażenie sal przedszkolnych w autonomiczne czujki dymu połączone ze sobą,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w sposób inny niż określono w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Uzasadnienie

Pani Ewa Jedlikowska – Zastępca Wójta Gminy Łądek, skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”. W treści Ekspertyzy technicznej, stanowiącej załącznik do wniosku, wykazano niezgodność z aktualnymi wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dot. wydajności sieci wodociągowej. Przedmiotowa niezgodność rozpatrzona została w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie wskazanym powyżej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowo informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadku wymienionego w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 364/2017 (WZ.5595.364.1.2017),
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

brygadier Andrzej Bartkowiak

Otrzymują:

1. Gmina Łądek
ul. Rynek 26
62-406 Łądek
2. KP PSP w Słupcy
3. A/a

pod warunkiem

wykonania odcinków ścian, wskazanych w pkt. 1 a, b niniejszego postanowienia, z wyrobów ceramicznych lub betonowych, z zapewnieniem klasy odporności ogniowej przegrody EI120, zamiast wskazanej w części rysunkowej klasy odporności ogniowej EI60.

Uzasadnienie

Pani Ewa Jedlikowska – Zastępca Wójta Gminy Łądek, skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w „Ekspertyzie technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowił zaakceptować przedstawione przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego rozwiązanie umożliwiające dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, nakładając dodatkowy warunek, wynikający z rozbieżności treści ekspertyzy technicznej z częścią graficzną. Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowo informuję, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną ...”,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej „Ekspertyzie technicznej ...” i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Gmina Łądek
ul. Rynek 26
62-406 Łądek
2. KP PSP w Słupcy
3. A/a

Załącznik:

„Ekspertyza techniczna ...” – 1 egz.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
brygadier Andrzej Bartkowiak



Poznań, dnia 8 grudnia 2017 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.364.1.2017

POSTANOWIENIE Nr 364/2017

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku wraz z „Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczącą utworzenia lokalu przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Łądku, ul. Pyzderska 31”, sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Przemysława Pytel oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Lecha Janiaka, z określonymi w pkt. 5.3 następującymi wskazaniem:

1. wydzielenie pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przedszkole na parterze), jako odrębnej strefy pożarowej, przy występowaniu niezgodności z przepisami w zakresie elementów oddzielenia przeciwpożarowego:
 - a) odcinek ściany o długości 5,19 m między korytarzem a przestrzenią klatki schodowej (przy słupie konstrukcyjnym), stanowiący przedłużenie ściany oddzielającej salę 0.12 od klatki schodowej, posiadający klasę odporności ogniowej EI120, z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 z cechą dymoszczelności,
 - b) odcinek ściany o długości 2,47 m, wydzielający korytarz od przestrzeni drugiej klatki schodowej, posiadający klasę odporności ogniowej EI120, z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 z cechą dymoszczelności,
 - c) pasy ściany zewnętrznej korytarza, usytuowanej pod kątem prostym do ściany zewnętrznej klatki schodowej 0.2 i wiatrołapu 0.4, o szerokości 4 m, z występującymi oknami bez klasy odporności ogniowej oraz z izolacją z materiału palnego (styropian),
 - d) pas o szerokości 3,53 m (zamiast wymaganych 4 m) na elewacji zachodniej o klasie odporności ogniowej EI60 z izolacją termiczną z materiału palnego (styropian),
 - e) wysunięcie ściany oddzielenia przeciwpożarowego przy wiatrołapie 0.1 na odcinku 0,90 m ocieplone izolacją termiczną z materiału palnego ,
- po uwzględnieniu przyjętych następujących rozwiązań zastępczych, wskazanych w pkt. 6 „Ekspertyzy technicznej ...”:

- I. wyposażenie sal przedszkolnych w autonomiczne czujki dymu połączone ze sobą,

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposób niż podany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm,