

GMINA ŁĄDEK

62-406 Łądek, ul. Rynek 26,  
tel. (063) 276-35-12 e-mail: [gmina@gminaladek.pl](mailto:gmina@gminaladek.pl), strona internetowa: [www.gminaladek.pl](http://www.gminaladek.pl)

Łądek, 23.10.2019 r.

IZ.271.16.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania przetargowego na zamówienie publiczne pn.: **Budowa Otwartych Stref Aktywności „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Łądek”:**

Gmina Łądek jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje o pytaniach i udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

**W jakim standardzie mają być wykonane urządzenia zabawowe; zestaw do gry w kółko i krzyżyk, zestaw sportowy Atrium , huśtawki gniazdo, sześciokąt sprawnościowy i tor przeszkód Basket? Czy z drewna toczonego litego, czy z drewna klejonego czy też z profili stalowych?**

**Odpowiedź:**

Urządzenia zabawowe zestaw do gry w kółko i krzyżyk, zestaw sportowy Atrium , huśtawki gniazdo, sześciokąt sprawnościowy i tor przeszkód Basket powinny być wykonane z materiałów o parametrach nie gorszych jakie zostały wskazane w kartach technicznych produktu zamieszczonych do postępowania. Tam gdzie nie zostały określone parametry z jakich ma być wykonane dane urządzenie należy zastosowywać rozwiązania materiałowe tożsame jak przy innych urządzeniach zabawowych dla których minimalne parametry zostały określone w karcie technicznej.


Pytanie nr 2:

**Huśtawka gniazdo, zestaw Atrium, i sześciokąt sprawnościowy posiadają Wysokość Swobodnego Upadu znacznie przekraczająca 1 m. W związku z czym w strefie bezpieczeństwa tych urządzeń wymagana jest nawierzchnia bezpieczna np. warstwa piasku grubości minimum 30 cm (20 +10). W projekcie przewidziano nawierzchnię trawiasto-piaskową, która nie spełnia wymagań obowiązującej normy. Jaki rodzaj nawierzchni Zamawiający planuje zastosować pod wymienione urządzenia?**

**Odpowiedź:**

W miejscowości Ratyń plac zabaw zostanie powiększony o około 65 m<sup>2</sup>, teren obecnie trawiasty. Projekt przewiduje zmianę podłoża przeznaczonego na powiększenie placu zabaw na podłoże piaskowe.

Ponadto prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, montaż urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Z up. WÓJTA  
  
Renata Tkaczyk  
Sekretarz Gminy