

ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA		
Zakładu Gospodarki Komunalnej		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	Wiatrołap	3,72
2	Korytarz	3,50
3	Magazyn	14,79
4	Magazyn	56,90
5	Pom. rekreacji	25,70
6	Biuro obsługi klienta	14,20
7	Biuro kierownika	13,21
8	Biuro księgowości	23,25
9	Pom. Socialne	4,4
10	Archiwum	3,2
11	Pom. Opał	3,3
12	Kotłownia	6,74
Razem		172,91
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
M1	Wiatrołap mieszkania	1,60
M2	Pokój z aneksem kuchennym	16,70
M3	Łazienka	6,00
M4	Sypialnia	9,38
Razem		33,68
ZESTAWIENIE POWIERZCHNIA		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
K1	Wiatrołap Kina	3,95
K2	WC niepełnosprawnych	3,80
K3	Sala kinowa	36,81
Razem		44,56
Razem powierzchnia całego budynku		251,15

Kocioł - DEFRO-KOMFORT EKO 25 kW z podajnikiem, bez rusztu dodat. z poziomym czopuchem, w układzie otwartym, 1228x707, H1413

Rury polietylenowe sieciowane o połączeniach zaciskowych RAUPINK z PE-Xa (RAU-VPE) w technologii systemowej f. REHAU  
W kotłowni instalacja z rur stalowych łączonych przez spawanie  
Rozprowadzenie przewodów w istniejących kanałach i nad posadzkami w izolacji cieplnej.

22 KV 600/800- grzejniki Cosmo Nova, podwójne podłączone od spodu z prawej strony.

RTD-N DN 15 - zawory termostatyczne DANFOS z nastawą wstępną (wkładka 013G9360).

Dopuszcza się pozostawienie grzejników członowych AL. w pom. 07 i 08 po uzgodnieniu z inwestorem

Odpowietrzenie zaworami zamontowanymi w grzejnikach  
Instalacja c.o. 70/55°C, w układzie otwartym

#### INSTALACJA WYCIĄGOWA POM. SANITARNYCH

Wentylacja grawitacyjna wspomagana niezależnie pracującymi wentylatorami - W1,W2,W3

Wentylatory do mont. ściennego i sufitowego VENTURE SILENT 100 (80 m<sup>3</sup>/h)


- CRZ - opóźnienie czasowe regulowane, automatyczna żaluzja, Zał./WYŁ.- sprzężony z oświetleniem lub typu CDZ - z czujnikiem ruchu

Odprowadzenie powietrza do istniejących kanałów wentylacyjnych

## Legenda

- - ściana do rozbiórki
- - zamurowanie
- ===== - nowa ściana działowa
- - głośnik
- - projektor
- - sterownia

#### INSTALACJA NAWIEWNA POM. BIUROWYCH I MIESZKALNYCH



BIURO PROJEKTOWE:		
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA ul.: Słupowska 5, 62-404 ŁĄDEK tel.: 695 849 555, 695 501 555 www.pprk.pl		
Tytuł opracowania:		
Koncepcja przebudowy budynku ZGK		
Adres inwestycji:		
Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku ul. Polna 8 a, 62-406 Łądek		
Inwestor:		
Gmina Łądek, ul. Rynek 26 62-406 Łądek		
Rodzaj opracowania:		
Projekt budowlany - instalacje sanitarne		
Projektant		
mgr inż. arch. Karolina Rutkowska WP-01A/OKK/UpB/22/2008 opr. budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń mgr inż. Maciej Kubiak WKP/0132/PO05/17 opr. bud. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		
Temat:		
Rzut Parteru - instalacja c.o., tech. kotłowni - wentylacja, klimatyzacja		
Skala:	Data:	Nr. Rysunku:
1:100	08-2018r.	S2
Niniejsze dzieło stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych		