

LEGENDA:

PRZEWÓD ODGROMOWY - DRUT FeZn ∅8mm

POŁĄCZENIE KONSTRUKCYJNE ELEMENTÓW DACHU (DRUT FeZn Ø8)

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY - DRUT FeZn ∅8mm W RURZE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ PROWADZONEJ PODTYNKOWO W ELEWACJI BUDYNKU

PRZEWÓD GRZEJNY ZMIENOOPOROWY P=18W/m

UWAGA:

Jako zwód odgromowy wykorzystać opierzenie attyki wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 0,5mm

YORIS
Firma Architektoniczna
61-846 Poznań, ul. Strzelecka 29a/68
tel: +48 606 430 739
e-mail: yoris@yoris.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim, zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95 r.)

mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska uprawn.proj. 134/Pw/91	

PROJEKTANT

mgr inż. Maria Łuczak uprawn.proj. 314/Pw/91	

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Kamila Guz uprawn.proj. WKP/0108/PWOE/05	

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska uprawn.proj. 134/Pw/91	

Inwestor:

Gmina Lądek
ul. Rynek 26
Lądek

Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu, polegająca na budowie Sali Gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, magazynkiem sprzętu sportowego oraz dwoma salami lekcyjnymi.

Adres obiektu:

Szkoła Podstawowa w Ratyniu
Ratyń 15A
Lądek

Rysunek:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA I SIŁY

faza	*branża*	*umowa nr*
P.B.	ELEKTRYCZNA	15/2017
skala	*miejsce, data*	*nr rys.*
1:100	Poznań, 05.12.2017	IE/PB/5