

BILANS MOCY

Lp.	Wyszczególnienie		Ilość	Moc	P <sub>i</sub>	k <sub>z</sub>	P <sub>z</sub>	k <sub>j</sub>	cosφ	tg φ	P	Q	S
				[W]	[W]		[W]				[W]	[Var]	[VA]
Tablica Sali Gimnastycznej TS projektowana													
1	Oświetlenie zewnętrzne LED	kpl.	1	6	6	1,00	6	1,00	1,00	0,00	6	0	6
2	Oświetlenie wewnętrzne LED	kpl.	1	3 257	3 257	0,60	1954	1,00	1,00	0,00	1954	0	1954
3	Oświetlenie awaryjne LED	kpl.	1	100	100	0,10	10	1,00	1,00	0,00	10	0	10
4	Gniazdo 230V	szt.	38	1 500	57 000	0,03	1710	1,00	1,00	0,00	1710	0	1710
5	Gniazdo 2*230V	szt.	9	1 500	13 500	0,03	405	1,00	1,00	0,00	405	0	405
6	Gniazda 2*230V czerwone	szt.	4	1 500	6 000	0,30	1800	1,00	1,00	0,00	1800	0	1800
7	Gniazda 3*230V czerwone	szt.	1	1 500	1 500	0,60	900	1,00	1,00	0,00	900	0	900
8	Gniazda 4*230V czerwone	szt.	2	1 500	3 000	0,60	1800	1,00	1,00	0,00	1800	0	1800
9	Gniazdo 230V suszarki	szt.	8	1 500	12 000	0,05	600	1,00	1,00	0,00	600	0	600
10	Gniazdo serwisowe 400V/16A	szt.	1	6 000	6 000	0,05	300	1,00	1,00	0,00	300	0	300
11	Winda	szt.	1	8 400	8 400	0,05	420	1,00	0,80	0,75	420	315	525
12	UPS - 16A/230V dla TT i CCTV	szt.	1	900	900	1,00	900	1,00	0,90	0,48	900	436	1000
13	Wypust AV 16A/230V	szt.	1	3 000	3 000	0,60	1800	1,00	1,00	0,00	1800	0	1800
14	Centralka systemu oddymiania CSO	szt.	1	200	200	1,00	200	1,00	1,00	0,00	200	0	200
15	Centrala N1W1	kpl.	1	620	620	0,70	434	1,00	0,80	0,75	434	326	543
16	Centrala N2W2	kpl.	1	900	900	0,70	630	1,00	0,80	0,75	630	473	788
17	Wentylatory pomieszczeń sanitarnych	kpl.	6	16	96	0,20	19	1,00	0,80	0,75	19	14	24
18	Agregat grzewczo-wentylacyjny	kpl.	2	442	883	0,70	618	1,00	0,80	0,75	618	464	773
19	Nagrzewnica	kpl.	1	258	258	0,70	180	1,00	0,80	0,75	180	135	225
20	REZERWA: Pompki obiegowe CT i CO	kpl.	1	750	750	0,70	525	1,00	0,80	0,75	525	394	656
21	Wentylator mieszający (destryfikator)	kpl.	2	110	220	0,70	154	1,00	0,80	0,75	154	116	193
22	Podgrzewanie rynien	kpl.	1	630	630	0,70	441	1,00	1,00	0,00	441	0	441
	<b>RAZEM R.2</b>				<b>119 220</b>		<b>15 807</b>		<b>0,95</b>	<b>0,33</b>	<b>15 807</b>	<b>2 671</b>	<b>16 652</b>
Tablica główna RP.I istniejąca													
1	Tablica Sali Gimnastycznej TS projektowana		1		119 220		15 807	0,90	0,95	0,33	14226	2671	14475
2	Budynki SP Kobylnica		1	26 000	26 000	1,000	26000	0,90	0,93	0,40	23400	9248	25161
	<b>RAZEM RP.I</b>						<b>41 807</b>		<b>0,95</b>	<b>0,33</b>	<b>37 626</b>	<b>11 920</b>	<b>39 636</b>