



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

GMINA ŁĄDEK
ul. Rynek 26
62-406 Łądek
IZ.271.6.2020

Łądek, dnia 28.10.2020r.

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

**„Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń,
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek”**

Odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi do zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Łądek, informuję, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania dotyczące Części I - Przebudowy SUW Wola Koszucka oraz Części II Przebudowa SUW Ratyń.

Pytanie nr 15

Jakie pomiary kontrolne należy wykonać (zapis w pkt dot. zakresu prac projektowych pkt.1)?

Odpowiedź:

Wykonawca na etapie prac projektowych powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie, sporządzić inwentaryzację istniejącej infrastruktury i przeprowadzić pomiary kontrolne istniejącej infrastruktury.

Pytanie nr 16

Dlaczego należy uzyskać warunki techniczne na włączenie w sieć wodociągową? Czy stacja w tej chwili nie tłoczy wody do sieci? Czy jest wykonany rurociąg tłoczny magistralny wody uzdatnionej?

Odpowiedź:

Wykonawca będzie musiał uzyskać warunki na włączenie w sieć wodociągową jeżeli okażą się niezbędne. Po stronie wykonawcy będzie należało uzyskanie warunków w sprawie maksymalnych długości przerw w dostawie wody. Zarówno SUW Wola Koszucka jak i Ratyń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

łoczą wodę do sieci. Na terenie gminy nie ma rurociągów tłoczonych magistralnych wody uzdatnionej.

Pytanie nr 17

Czy Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód głębinowych i zrzut wód nadosadowych do odbiornika? Prosimy o załączenie.

Odpowiedź:

Tak, dokumenty w załączeniu.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania projektu organizacji ruchu oraz, jeśli ten projekt jest konieczny, przedstawienie szczegółowo zakres tego projektu.

Odpowiedź

Konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu będzie wynikała z dokumentacji projektowej. Zamawiający nie określa szczegółowo zakresu tego projektu.

Z poważaniem


Artur Mietkiewicz