



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Lądek, dnia 02.11.2020r.

IZ.271.6.2020

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

**„Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń,
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek”**

Odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi do zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Lądek, informuję, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 25

Czy w projekcie trzeba uwzględnić ocieplenie budynków obu stacji. Prosimy o podanie zakresu prac

Odpowiedź:

W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się ocieplenia budynków SUW.

Pytanie nr 26

Jak zagospodarować i utwardzić teren obu stacji?

Odpowiedź:

W ramach postępowania nie przewiduje się prac związanych z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu obu stacji.

Pytanie nr 27


Czy wewnątrz budynków stacji należy uwzględnić układanie płytek ściennych i podłogowych?

Odpowiedź:

W ramach niniejszego postępowania należy przygotować dokumentację projektową oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane. Program funkcjonalno użytkowy zakłada dostosowanie pomieszczeń do obecnie panujących przepisów sanitarnohigienicznych, BHP i PPOŻ.

Pytanie nr 28

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

Czy instalacja elektryczna jest do całkowitej wymiany, a jeżeli nie to jaki zakres jest zakres prac na jednej i drugiej SUW?

Odpowiedź

W ramach niniejszego postępowanie należy przygotować dokumentację projektową oraz na jej podstawie wykonać roboty budowlane. Program funkcjonalno-użytkowy zakłada przebudowę instalacji elektroenergetycznej SUW Wola Koszucka i SUW Ratyń w zakresie dostosowania jej do nowych urządzeń. Przebudowa obu stacji ma na celu dostosowanie ich do obecnie panujących przepisów sanitarno-higienicznych BHP i PPOŻ.

Pytanie nr 29

Czy w ramach projektu przewidziane jest ocieplenie dachu obu stacji?

Odpowiedź

W ramach postępowania nie przewiduje się ocieplenia dachu obu stacji.

Pytanie nr 30

Czy w ramach projektu uwzględniono wymianę przewodu zasilania od studni głębinowych i wyjścia do miasta. Prosimy o podanie zakresu prac.

Odpowiedź.

Program Funkcjonalno Użytkowy zakłada wykonanie nowego orurowania stacji, należy przez to rozumieć wymianę rurociągu tłocznego ze studni głębinowych do stacji oraz wymianę wyjścia rurociągu wody uzdatnionej ze stacji.

Pytanie nr 31

Czy Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania filtrów tylko zgodnych z DN podanym w PFU? Czy jeśli podczas prac doborowych prac Projektowych wyniknie inna DN filtra to Zamawiający ją zaakceptuje?

Odpowiedź

Program Funkcjonalno – Użytkowy zakłada minimalne standardy i parametry techniczne zastosowanych urządzeń. Zamawiający na etapie prac projektowych uzna rozwiązania, które nie będą gorsze niż te wskazane w PFU.

Z poważaniem

WOJT
Artur Miętkiewicz